

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №9 Невского района» медико-реабилитационное отделение (СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №9 Невского района»)		ОГРН 1037825020518
---	--	--------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Врачебная практика	ОКВЭД 85.12 основной
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	ОКВЭД 85.32 дополнительный

Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
----------------------------	---------------------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 72
--------------------------------------	----------------------	----------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Главный врач	Спикина Анна Александровна
---	--------------	----------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812)560-35-48	Факс (812)560-37-81
---	--------------------	---------------------

E-mail объекта	pnd9@zdrav.spb.ru	
-----------------------	-------------------	--

Юридический адрес объекта	192131	Санкт-Петербург, ул.Ивановская, 18, лит.Б
----------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	193091	Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.24, к.1
----------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №9 Невского района» медико-реабилитационное отделение	
--	--

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
---	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Невского района
--	-------------------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	193131	Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.163, к.2
--	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Невского района
---	--

Серов К.Н.	
------------	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.(812)576-98-32	Факс(812)576-98-31
---	--------------------	--------------------

E-mail руководителя вышестоящей организации	rnevskiy@tunev.gov.spb.ru	
--	---------------------------	--

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №9 Невского района» медико-реабилитационное отделение									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.24, к.1									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	369,2									
Этаж / этажи расположения объекта	1 этаж									
Указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)										
Кадастровый номер объекта	78:12:6331Б:0:20:3									
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с все отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте					6	7	8	9	10	11
		Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента						
1	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	1	1	1	1	1	7	8	9	10	11	
1.1	Пути пешеходного движения	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «ПНД №9 Невского района»										
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Подход к диспансеру	1	1	0	0	0	М	1,5	Не менее 1,2	п.4.1.7,рис.Д5		
							М	0	не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д5		

Подходы к объекту, пути движения

									да		п. 4.1.11
									соответствие		
									наличие	нет	
									наличие	нет	
1.2 Наружные лестницы											
		0	0	0					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
									м	-	0,35-0,4
									м	-	0,12- 0,15
									м	-	Не менее 1,35
									м	-	пп.4.1.14, 5.2.15
									наличие	-	п.5.2.11
									соответствие	-	п. 4.1.12
									наличие	-	
									м	-	п.5.2.15
1.3 Пандусы: стационарные											
		0	0	0					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
									соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)
									м	-	п. 4.1.14
									м	-	п. 4.1.14
									м	-	
									м	-	
									м	-	п. 4.1.15, рис. Д.9
									м	-	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
									м	-	1,5
									м	-	1,5

					направления пандуса глубиной «К»									ния
					Поверхность покрытий пандуса несколькокая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-							п. 4.1.16
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-							п. 4.1.16
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С», «У»	М	-	0,27-0,33						п.5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением													
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6						п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6						
2	Входной узел													
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)													
2.1	Наружные лестницы													
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4						п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,14	0,12-0,15						
					Ширина марша лестниц «О»	М	1,07	Не менее 1,35						
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,85	0,85-0,92						пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»		нет							п.5.2.11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»		да							п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»		нет							
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М	0,30	0,27-0,33						п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные													
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
					Уклон пандуса «К»		-	Не более 1:20, (5%)						п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9- 1,0						п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,92						п. 4.1.15, рис. Д.9
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7						

				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5	Свободная зона в местах интенсивного использования	
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
				Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
				Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	-	Не менее 1,0		
				Ширина пандуса «К»	(%).	-	Не более 10%	п. 5.2.13	
				Уклон пандуса «К»					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	М	-	Не менее 1,6		
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6		
2.5 Подъемники мобильные									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	-		п. 4.1.14	
				«К»					
2.6 Входные площадки									
Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да		п. 5.1.3	
Входная площадка №1	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
				Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
				Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
				Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
				Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
				Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	наличие	да		п. 5.1.3	
Входная площадка	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	

№2					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85.-«К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры								
Название зоны	1	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	1,7	Не менее 1,5	5.1.7.
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
Название зоны	1	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,8	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Ширина в свету «К»				
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,09	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	-		п. 5.1.5
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»				
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»				
2.10	Вестибюли общественных зданий								
Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»				
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	-		п. 5.5.6
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	-		
3	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
Название зоны	1	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,45	Не менее 1,5	п. 5.2.1
					Ширина «К»				

3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
Название зоны		1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Ширина «К»				М	0,9	Не менее 0,9		п. 5.2.4
	Высота порогов или перепад высот «К», «С»				М	0,09	Не более 0,014		п. 5.2.4
	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»				наличие				п. 5.4.1
3.3 Внутренние лестницы									
Название зоны		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				М	-	0,28 - 0,35		п.6.11 СП 118.13330.2012
	Высота ступеней «О», «С»				М	-	0,13 - 0,17		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				М	-	0,85-0,92		п. 5.2.15
	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»				М	-	0,27-0,33		
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»				наличие	-			п. 5.2.11
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»				М	-	Не менее 1,35		п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»				М	-	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»				соответствие	-			п. 5.2.9
3.4 Пандусы стационарные									
Название зоны		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Высота одного подъема «К»				М	-	Не более 0,8		п. 5.2.13, рис.Д.9
	Уклон «К»				%	-	Не более 1:20, (5%)		
	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»				%	-	Не более 1:10, (10%)		
	Ширина пандуса «К»				М	-	Не менее 1,5		п. 5.2.13
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»				М	-	1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»				М	-	1,5		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				М	-	0,87-0,92		п. 5.2.15
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				М	-	0,7		п. 5.2.15
	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»				М	-	0,27-0,33		п. 5.2.15

						Поверхность покрытий пандуса несколькокая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16
						Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0		Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.2.13
						Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
						Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0		«К»	наличие	-		п. 4.1.14 С посторонне й помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,7	
						Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,5	п. 5.2.18
						Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,95	
						Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
						Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
						Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20
						Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20
						Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		п. 5.2.20
						Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-		п. 5.2.20

					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-	п. 5.5.7
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ							
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.							
	Название зоны	1	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
	Название зоны	0	0	0				
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»	-		
					на одно рабочее место	кв.м	12	п. 7.1.13
					на два рабочих места	кв.м	18	п. 7.1.13
					Поворотность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	-	п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания							
	Название зоны	0	0	0				
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7
					Ширина прохода: «К», «С»	-	-	
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1	п.7.4.2
					около прилавков для сервирования блгод;	м	Не менее 0,9	п.7.4.7
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2	п.7.4.7
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места	п.7.4.6
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0	п.7.4.6
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-	п.7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов							
	Название зоны	0	0	0				
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала	м	От 0,9 до 1,2	п.7.5.12

Название зоны	0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	-	соответствие	-		
						Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	-	соответствие	-		
						Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настенными поручнями	наличие	-	наличие	-		п. 5.3.5
						- краном с рычажной ручьяткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-	наличие	-		п. 5.3.9
						Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	-	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
						Глубина «К»	М	-	М	-	Не менее 1,8	
						Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		-		п. 5.3.6
						Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	М	-	1,35	п.5.3.6
						Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М	-	М	-	Не менее 2,4	п.5.3.8
						То же, без скамей «К»	М	-	М	-	Не менее 1,8	
						Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	-		-		п.5.4.1
5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами												
Название зоны	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М	-	М	-	Не более 0,48	п.5.3.5
						- ручным душем	наличие	-		-		
						- настенными поручнями	наличие	-		-		
						- краном с рычажной ручьяткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		-		п. 5.3.9
						Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	-	М	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7

					Глубина «К»	М	-	Не менее 0,9	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	1,35	п.5.3.6
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М	-	Не менее 2,4	п.5.3.8
					То же, без скамей «К»	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.8
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	-		п.5.4.1
Автостоянки									
6	Места для парковки автомобилей инвалидов - Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «ПНД №9 Невского района»								
6.1	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	-	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	М	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2
					Ширина зоны для парковки «К»	М	-	3,6	п. 4.2.4
					Длина зоны для парковки «К»	М	-	6,0	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		

Заполнил Анкету:

начальник ХО

Твардовская С.П.

Должность

ФИО

телефон 410-59-29

Согласовано:

Главный врач

Спикина А.А.

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

телефон 410-59-29



«21» 09 2015 г.

«21» 09 2015 г.